PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel: 15 8322322, fax:15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www:psse-sandomierz.pl

Sandomierz, dnia 31.01.2020 r.

SE.Ia-4261/26/20

URZĄD GM...
24. 02. 2020
...

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Góry Wysokie,
zaopatrującego w wodę msc. Góry Wysokie za 2019 rok

Działając na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), § 22 ust.1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2019 r., **z wodociągu Góry Wysokie, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikozy**,
służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego, studnia głębinowa zlokalizowana w miejscowości Góry Wysokie,
dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

woda z wodociągu Góry Wysokie, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia

U z a s a d n i e n i e:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Góry Wysokie, zaopatrującego w wodę miejscowość Góry Wysokie w gminie Dwikozy.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację, tj.: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 w 2019 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach, tzw. „punktach zgodności".
W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów: Hydrofornia, Niepubliczne Przedszkole „Smerf" w Górach Wysokich, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (próbkobiorca) z następujących punktów: studnia S-2, Hydrofornia w Górach Wysokich, posesja prywatna Góry Wysokie 47.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, analizę podejmowanych działań naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r., które zestawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2019 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
26.03.2019 r. *(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem*	Hydrofornia Góry Wysokie	-	100/159/SP/19 z dnia 29.03.2019 r.	przydatna do spożycia
10.06.2019 r. *(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem*	Hydrofornia Góry Wysokie	SE.Ia-4261/134/19	276/150/N/19 z dnia 03.06.2019 r.	przydatna do spożycia
16.07.2019 r. *(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem*	Posesja prywatna Góry Wysokie 47	-	243/391/SP/19 z dnia 19.07.2019 r.	**warunkowo przydatna do spożycia, ze względu na podwyższoną ogólną liczbę bakterii w 22°C - 204 j.t.k./1 ml, wartość wymagana do 200 j.t.k./1 ml**
30.07.2019 r. *(kontrola wewnętrzna – próba powtórzona)*	Posesja prywatna Góry Wysokie 47	-	264/425/SP/19 z dnia 02.08.2019 r.	**warunkowo przydatna do spożycia, ze względu na podwyższoną ogólną liczbę bakterii w 22°C - >300 j.t.k./1 ml, wartość wymagana do 200 j.t.k./1 ml**

20.08.2019 r. *(kontrola wewnętrzna – próba powtórzona po przeprowadzonych działaniach naprawczych)*	Posesja prywatna Góry Wysokie 47	-	280/450/SP/19 z dnia 23.08.2019 r	przydatna do spożycia
24.09.2019 r. *(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem*	Studnia S-2 Góry Wysokie	-	310/498/SP/19 z dnia 27.09.2019 r.	przydatna do spożycia
24.09.2019 r. *(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem*	Hydrofornia Góry Wysokie	-	310/499/SP/19 z dnia 27.09.2019 r.	przydatna do spożycia
05.11.2019 r. *(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem*	Przedszkole „Smerf Góry Wysokie	SE.Ia-4261/211/19	541/288/N/19 z dnia 08.11.2018 r.	**nie spełnia wymagań rozporządzenia ze względu na podwyższoną wartość: - żelaza, mętności oraz liczbę bakterii grupy coli 5 j.t.k./100 ml**
25.11.2019 r. *(kontrola PIS – (kontrola urzędowa PIS) w związku z zakwestionowanym wynikiem wody*	Przedszkole „Smerf Góry Wysokie	SE.Ia-4261/211/19	5794/317/N/19 z dnia 28.11.2019 r.	przydatna do spożycia

Z przedstawionego wyżej zestawienia wyników badań jakości wody do spożycia z wodociągu Góry Wysokie wynika, że w 2019 r. pracował niestabilnie, wystąpiły wahania jakości wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W każdym przypadku pogorszenia się jakości wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach Spółka z o.o. podejmował natychmiastowe działania naprawcze, co skutkowało poprawą jakości wody.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał pozytywną ocenę jakości wody z wodociągu Góry Wysokie.

Zaopatrzenie ludności w wodę stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosnące wymagania dotyczące składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody są wynikiem poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka wywołanych obecnością w wodzie substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciągle możliwym zagrożeniem epidemiologicznym. Dlatego też należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Pouczenie:

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne jest za wyznaczenie w porozumieniu z właściwym ppis stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody,

a jeśli zajdzie taka konieczność wykonanie takich punktów. Ponadto producenci wody są zobowiązani do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrojkiewicz

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Dwikozy
   ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
   ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Do wiadomości
1. Starosta Sandomierski
   ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
   ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
3. a/a

HB