



Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	
Opis	TK-6	TK-7	TK-8	TK-9	TK-10	TK-11	
Moc [kW/Prąd [A]	0,15	0,15	0,20	0,25	0,05	0,05	
Przewód	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	
Nazwa obwodu	Kocioł 1	Kocioł 2	Ciepłomierz	Pompa instalacji solamej	Pompa ładowania	Pompa dezynfekcyjna	

39-400 armobizyg, Al. Warszawska 1/0D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczyskamill@gmail.com

w Dwikozach

Gmina

Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektro ener	Nr. upr. E-117/02
Projektant sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	Specjalność elektro ener	Nr. upr. E-217/02
Tytuł rysunku Schemat tablicy TK			

05.2020

architektura

Nr rysunku **ES1.2**