



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel: 15 8322322, fax: 15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www: psse-sandomierz.pl

NHS.9020.3.41.2021

Sandomierz, dnia 22.02.2021 r.

16. 03. 2021

OCENA OKRESOWA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Galkowice,

zaopatrującego w wodę miejscowości w gminach: Dwikożach i Wilczyce za 2020 rok

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2020 r., z wodociągu Galkowice, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikoży, służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego, studnia głębinowa zlokalizowaną w miejscowości Galkowice, dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

**woda z wodociągu Galkowice, spełnia wymagania określone w załącznikach
nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia**

U z a s a d n i e n i e:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Galkowice, zaopatrującego w wodę miejscowości w gminach Dwikoży oraz Wilczyce.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
- EKO PROJEKT W.Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikożach, ul. Spółdzielcza 15 w 2020 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach tzw. „punktach zgodności”.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów: Hydrofornia w Gałkowicach, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (upoważniony próbkobiorca) oraz próbkobiorca laboratorium wykonującego badanie z następujących punktów: Hydrofornia, studnia S-1 zawór czerpalny u konsumentów wody w msc. Gałkowicach 49, Szkoła Podstawowa w Gałkowicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2020 r., które zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2020 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
28.01.2020 r. <i>kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Studnia S-1	-	31/52/SP/20 z dnia 31.01.2020 r.	przydatna do spożycia
28.01.2020 r. <i>kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Hydrofornia Gałkowice	-	31/51/SP/20 z dnia 31.01.2020 r.	przydatna do spożycia
10.02.2020 r. <i>(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Hydrofornia Gałkowice	SE.Ia-4261/30/20	18/18/N/20 z dnia 13.02.2020 r.	przydatna do spożycia
21.04.2020 r. <i>(kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem</i>	Hydrofornia Gałkowice	SE.Ia-4261/74/20	LHS.9051.1.287.20 z dnia 30.04.2020	przydatna do spożycia

21.04.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Gałkowice 49	-	92/154/SP/20 z dnia 24.04.2020 r.	przydatna do spożycia
25.05.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Gałkowice	SE.Ia-4261/95/20	53/52/N/20 z dnia 28.05.2020 r.	przydatna do spożycia
07.07.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Gałkowice	-	173/261/SP/20 z dnia 10.07.2020 r.	warunkowo przydatna do spożycia , ze względu na podwyższoną ilość bakterii grupy coli 9 j.t.k./100 ml
21.07.2020 r. (kontrola wewnętrzna – po przeprowadzonych działaniach naprawczych poza harmonogramem	Hydrofornia Gałkowice	-	192/292/SP/20 z dnia 24.07.2020 r.	przydatna do spożycia
17.08.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Gałkowice	- SE.Ia-4261/95/20	321/159/N/20 z dnia 20.08.2020 r.	przydatna do spożycia
31.08.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Gałkowice	-	1061/2020 z dnia 14.09.2020 r.	przydatna do spożycia
26.10.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Gałkowice	SE.Ia-4261/202/20	467/232/N/20 z dnia 29.10.2020 r.	przydatna do spożycia
17.11.2020 r. (kontrola wewnętrzna - monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Gałkowice 21	-	309/478/SP/20 z dnia 20.11.2020 r.	przydatna do spożycia

Z przedstawionego wyżej zestawienia wyników badań jakości wody do spożycia z wodociągu Gałkowiec wynika, że wodociąg w 2020 r. pracował w miarę stabilnie, wystąpił tylko jeden przypadek skażenia mikrobiologicznego wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał pozytywną ocenę jakości wody z wodociągu Gałkowiec.

Zaopatrzenie ludności w wodę stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosnące wymagania dotyczące składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody są wynikiem poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka wywołanych obecnością w wodzie substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciągle możliwym zagrożeniem epidemiologicznym. Dlatego też należy kontynuować stały nadzór badawczy dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Pouczenie:

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne jest za wyznaczenie w porozumieniu z właściwym ppis stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody, a jeśli zajdzie taka konieczność wykonanie takich punktów. Ponadto producenci wody są zobowiązani do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Łaszek Zbrojkiwicz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15, 27 - 620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 15, 27 - 620 Dwikozy

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wilczyce
27 - 612 Wilczyce 174
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 31-109 Kraków
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a, 27 - 600 Sandomierz
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz

4. a/a

HB