



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel: 15 8322322, fax: 15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www:psse-sandomierz.pl

NHS.9020.3.44.2021

Sandomierz, dnia 24.02.2021 r.

OCENA OKRESOWA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Romanówka, zaopatrującego w wodę msc. Romanówka za 2020 rok

16. 03. 2021

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 22 ust.1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2020 r., z **wodociągu Romanówka, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikoży**, służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego, studnia głębinowa zlokalizowane w miejscowości Romanówka, dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

**woda z wodociągu Romanówka, spełnia wymagania określone w załącznikach
nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia**

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Romanówka, zaopatrującego w wodę miejscowość Romanówka w gminie Dwikoży.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,

- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Kielcach,
- EKO PROJEKT W.Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15 w 2020 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.

Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach, tzw. „punktach zgodności”.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów: Hydrofornia w Romanówce, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (próbkobiorca) z następujących punktów: studnia S-2, Hydrofornia w Romanówce, zawór czerpalny u konsumenta wody - Romanówka 33.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, analizę podejmowanych działań naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2020 r., które zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2020 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikozach)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
20.01.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Romanówka	-	20/30/SP/20 z dnia 23.01.2020 r.	przydatna do spożycia
18.02.2020 r. (kontrola wewnętrzna –	Studnia S-2 Romanówka	-	53/97/SP/20 z dnia 21.02.20 r.	przydatna do spożycia

<i>monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>				
18.02.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Romanówka	-	53/98/SP/20 z dnia 21.02.2020 r.	przydatna do spożycia
21.04.2020 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Romanówka	SE.Ia-4261/75/20	9051.1.288.2020 z dnia 30.04.2020 r.	przydatna do spożycia
25.05.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Romanówka	SE.Ia-4261/94/20	52/51/N/20 z dnia 28.05.2020 r.	przydatna do spożycia
16.06.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Romanówka 33	-	157/234/SP/20 z dnia 19.06.2020 r.	przydatna do spożycia
04.08.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Romanówka	-	212/327/SP/20 z dnia 07.08.2020 r.	przydatna do spożycia
26.10.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Romanówka	SE. Ia-4261/204/20	469/234/N/20 z dnia 29.10.2020 r.	przydatna do spożycia

Z przedstawionego wyżej zestawienia wyników badań jakości wody do spożycia z wodociągu Romanówka wynika, że wodociąg w 2020 r. pracował stabilnie, nie wystąpiły wahania jakości wody zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizycznym.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał pozytywną ocenę jakości wody z wodociągu Romanówka.

Zaopatrzenie ludności w wodę stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosnące wymagania dotyczące składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody są wynikiem poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka wywołanych obecnością w wodzie substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciągle możliwym zagrożeniem

epidemiologicznym. Dlatego też należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Pouczenie:

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne jest za wyznaczenie w porozumieniu z właściwym ppis stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody, a jeśli zajdzie taka konieczność wykonanie takich punktów. Ponadto producenci wody są zobowiązani do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 31-109 Kraków
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a, 27 – 600 Sandomierz
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz

3. a/a

HB

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Leszek Zbrojkiewicz
Leszek Zbrojkiewicz